



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0362/01/2010

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Powłoka izolacyjna PROTEC II PW**

Zawierający / containing: dwukomponentowy uretan o składzie zgodnym z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania jako jedno- lub dwuwarstwowa powłoka wewnętrzna zbiorników i rur do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania zawodowego z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych.

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Elementy instalacji pokryte powłoką przed oddaniem do użytku należy starannie przepłukać wodą.

Wytwórca / producer:

ITW Futura Coatings
30 Endicott Street, Denver, MA 01923
United States 987-777 1100

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

"DEGA-PLUS" Sp. z o.o.
41-709 Ruda Śląska
ul. Gen.Hallera 18A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-06-29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-06-29
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 29 czerwca 2010

The date of issue of the certificate: 29th June 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady