



INSTYTUT NAFTY I GAZU
ZAKŁAD PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI GAZU
LABORATORIUM TECHNIK EKSPLOATACJI GAZOCIĄGÓW GP-2

PL 30-733 Kraków, ul. Bagrowa 1 tel. (012) 653-25-12 fax. +48(012) 653-16-65

Kraków
30-08-2010

ORZECZENIE DO SPRAWOZDANIA Z BADAŃ
NR 60 P_P/GP-2/10

strona/stron
1/1

Instytut Nafty i Gazu w Krakowie na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdza, że badany w Laboratorium Technik Eksploatacji Gazociągów wyrób:

Nazwa wyrobu: **Powłoka poliuretanowa PUR-PROTEC II - natryskiwana fabrycznie**

Typ/Odmiana.: Klasa grubości A/typ 2
Klasa grubości B/typ 3

Zlecniodawca: **„DEGA-PLUS” Sp. z o.o.**
ul. Gen. Hallera 18a
41-709 Ruda Śląska

Producent: **„DEGA-PLUS” Sp. z o.o.**
ul. Gen. Hallera 18a
41-709 Ruda Śląska

Rok produkcji: **2010**

Zakres średnic: **Ø 159 mm ÷ Ø 3000 mm**

Zakres temperatur roboczych: **Klasa grubości A, typ 2 (-20°C do 60°C)**
Klasa grubości B, typ 3 (-20°C do 80°C)

spełnia wymagania zawarte we wszystkich punktach PN-EN 10290 “Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Powłoki zewnętrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciekłym”

Przedstawione w Sprawozdaniu wyniki badań dotyczą jedynie badanego wyrobu.

Kierownik Laboratorium GP-2

mgr inż. Paweł Stochaj



DYREKTOR

Z-ca Dyrektora INiG
ds. Gazownictwa

mgr inż. Jacek Jaworski