



INSTYTUT NAFTY I GAZU
ZAKŁAD PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI GAZU
LABORATORIUM TECHNIK EKSPLOATACJI GAZOCIĄGÓW GP-2

PL 30-733 Kraków, ul. Bagrowa 1 tel. (012) 653-25-12 fax +48(012) 653-16-65

Kraków
15-09-2010

ORZECZENIE DO SPRAWOZDANIA Z BADAŃ
NR 04/GP-2/2010

strona/stron
1/1

Instytut Nafty i Gazu w Krakowie na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdza, że badany w Laboratorium Techniki Eksploatacji Gazociągów wyrób:


Nazwa wyrobu: **Powłoka poliuretanowa PUR-PROTEC II**
Typ/Odmiana.: **Klasa grubości B/typ 3**
Zlecniodawca: **„DEGA-PLUS” Sp. z o.o.**
ul. Gen. Hallera 18a
41-709 Ruda Śląska
Producent: **„DEGA-PLUS” Sp. z o.o.**
ul. Gen. Hallera 18a
41-709 Ruda Śląska
Rok produkcji: **2010**
Zakres średnic: **Ø 159 mm ÷ Ø 3000 mm**
Zakres temperatur roboczych: **Klasa grubości B, typ 3 (-20°C do 80°C)**

spełnia wymaganie PN-EN 10290: 2005 zał. B - odporności na przebicie prądem o napięciu 25 kV

Przedstawione w Sprawozdaniu wyniki badań dotyczą jedynie badanego wyrobu.

Kierownik Laboratorium GP-2

mgr inż. Paweł Stochaj



DYREKTOR

Z-ca Dyrektora INIG
ds. Gazownictwa

mgr inż. Jacek Jaworski